

# Wybuch gazu w budynku mieszkalnym

8 maja 2019r. w miejscowości Żwikiele, powiat sejneński, doszło do wybuchu nagromadzonego gazu w budynku mieszkalnym. Gaz ulotnił się z butli z propan butanem zasilającej kuchenkę gazową. W wyniku wybuchu samotnie mieszkający mężczyzna doznał poparzeń rąk oraz twarzy, nadpalone zostały również jego ubrania. Na miejscu zdarzenia pomocy udzielał mu zespół ratownictwa medycznego. W budynku w wyniku eksplozji część okien zostało wyrzucone na zewnątrz, pochylona została ściana zewnętrzna budynku, uszkodzona ściana działowa oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Ogniem zajął się róg kanapy, który został ugaszony przez osoby postronne przed przyjazdem zastępów Straży Pożarnej. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzeniu całego budynku, skontrolowaniu wszystkich pomieszczeń detektorem wielogazowym pod kątem stwierdzenia zagrożenia. Na miejsce zdarzenia przybył również wójt gminy Puńsk oraz pracownicy nadzoru budowlanego, którzy wydali tymczasowy zakaz użytkowania obiektu. Mieszkaniec posesji nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić jak doszło do wybuchu.





Opracowanie: mł. ogn. Tomasz Leonowicz

Zdjęcia: KP PSP Sejny